





Lista di controllo

Requisiti generali degli ambienti di lavoro

1	I locali utilizzati come luoghi di lavoro hanno:		
1.1	sufficiente ricambio d'aria, naturale (<i>superficie finestrata apribile in ogni locale non inferiore ad 1/20 della superficie calpestabile</i>)?	SI	NO
1.2	pavimenti non sdruciolevoli, senza buche e liberi da materiali ingombranti?	SI	NO
1.3	vie d'uscita ed emergenza facilmente individuabili e libere da materiali?	SI	NO
2	Microclima		
2.1	La temperatura è mantenuta entro valori confortevoli (<i>indicativamente 16 °C minimo in inverno per lavorazioni non sedentarie</i>)?	SI	NO
2.2	I locali di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e l'umidità?	SI	NO
3	Illuminazione		
3.1	I locali di lavoro sono illuminati in modo idoneo, con luce naturale (<i>superficie illuminante non inferiore ad 1/10 della superficie calpestabile</i>) ed artificiale?	SI	NO
3.2	Sono disponibili fonti di illuminazione localizzata più intensa nei casi di postazioni con compiti visivi difficili (lavori di controllo e/o di precisione) o nello svolgimento di attività particolari (manutenzioni)?	SI	NO
4	Servizi igienico assistenziali		
4.1	I servizi igienici sono situati in prossimità dei luoghi di lavoro, divisi per sesso, riscaldati, dotati di ricambio d'aria naturale o meccanico, di acqua calda e fredda, di detersivi e mezzi per asciugarsi?	SI	NO
4.2	Esistono appositi locali ad uso spogliatoio, dotati di armadietti a doppio scomparto (se necessario) e riscaldati?	SI	NO
4.3	Gli spogliatoi sono separati per sesso?	SI	NO
5	Percorsi, passaggi		
5.1	I corridoi, i percorsi di movimentazione delle persone e dei materiali e quelli per la circolazione dei mezzi (carrelli, transpallet) sono	SI	NO

	segnalati, liberi da ostacoli e protetti in modo idoneo contro la caduta di materiali?		
5.2	I percorsi per la movimentazione dei materiali sono separati da quelli predisposti per il transito dei pedoni?	SI	NO
	 <p>Esempio di segnaletica orizzontale</p>		
6	Porte e portoni		
6.1	Tutte le porte che si trovano lungo le vie di emergenza sono apribili nel senso dell'esodo?	SI	NO
6.2	Le uscite di emergenza conducono in un luogo sicuro?	SI	NO
	  <p>Uscita di emergenza libera da materiali e provvista di segnaletica luminosa Uscita di emergenza non accessibile</p>		
6.3	Le porte scorrevoli sono dotate di un sistema di sicurezza che impedisca l'uscita dalle guide e, se scorrevoli in verticale, la ricaduta?	SI	NO
7	Cancelli e portoni elettrici motorizzati		
7.1	Rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle specifiche norme UNI in merito ai rischi di natura elettrica e meccanica?	SI	NO
7.2	Se installati o modificati sostanzialmente dopo il 21.09.96, sono	SI	NO

	provvisti di marcatura CE?		
7.3	Se si è risposto SI alla domanda precedente, l'utilizzatore è in possesso della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e del libretto d'uso e manutenzione?	SI	NO
8	Accesso ai tetti ed impianti con particolari pericoli es. depuratori		
8.1	E' garantito l'accesso sicuro per poter eseguire interventi di manutenzione o riparazione? (Camminamenti sicuri, funi tesate/linee vita, segregazione di aree non calpestabili)	SI	NO
	 <p>Accesso con scala protetta Parapetti contro il rischio di caduta</p>		
9	Viabilità e recinzione dell'area di pertinenza aziendale		
9.1	Tutta l'area di pertinenza aziendale è recintata in modo da impedire l'accesso di estranei non autorizzati?	SI	NO
9.2	Le aree aziendali ove transitano veicoli, mezzi e persone sono state regolamentate, ove possibile, con la segnaletica orizzontale e verticale stabilita dal Codice della Strada?	SI	NO
10	Ergonomia		
10.1	le postazioni di lavoro sono configurate in modo tale da consentire il corretto uso delle macchine e una comoda mobilità dell'operatore?	SI	NO
11	Scale, soppalchi, scaffalature		
11.1	le scale sono protette da idonei parapetti o difese equivalenti sui lati aperti e da almeno un corrimano se delimitate da pareti ...e in caso di dispositivi antiscivolo	SI	NO

11.2	I soppalchi e le scaffalature hanno, in punti ben visibili, la chiara indicazione del carico massimo (espresso in Kg/mq)?	SI	NO
11.3	I soppalchi accessibili sono protetti sui lati prospicienti il vuoto da idonei parapetti e dotati nel punto di carico/scarico di idoneo cancello non asportabile ad esempio di tipo a basculante?	SI	NO
11.4	Se vi sono luoghi sopraelevati dove è ammesso l'accesso ad esterni (es. sale mostra), i parapetti sono di tipo non scalabile?	SI	NO
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="240 958 651 987">Esempio di parapetto basculante</p> <p data-bbox="699 958 1075 987">Esempio di parapetto scalabile</p>		